

**TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY**  
**organizace státního odborného dozoru**

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/30114/2019

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

## **O P R Á V N Ě N Í**

ev. č.: **1545/6/19/TZ-R,M-NA,PK1,HK2**

k činnosti: **revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení, montáže a opravy vyhrazených tlakových zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění

pro: **Moravia Systems a.s.**

adresa: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10-Strašnice

IČ: 26915189

odpovědný zástupce: Stanislav Antoš

datum narození: 7. února 1964

adresa bydliště: U Zastávky 696/14, 696 01 Rohatec

Provozovna: Průmyslová 1760, 696 42 Vracov

V Praze dne 25. září 2019


Poučení: Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Ing. Roman Řezáč

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Hradec Králové, Riegrovo nám. 1493, 500 02 Hradec Králové



  
Magdalena Hesounová  
pověřená osoba



Ing. Tomáš Tůma  
technický náměstek

**TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY**

**organizace státního odborného dozoru**

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/30114/2019

2/2

**P Ř Í L O H A K O P R Á V N Ě N Í**

**ev. č.: 1545/6/19/TZ-R,M-NA,PK1,HK2**

Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- NA: Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)
- PK1: 1. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h (zahrnuje všechny nižší třídy parních kotlů)
- HK2: 2. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW (zahrnuje všechny nižší třídy horkovodních kotlů)